



КНМ № 61220061000200875517 от 21.09.2021



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Ростовской области**

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003

Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66. Факс: (863) 280-86-69. E-mail: [gumchsro@61mchs.gov.ru](mailto:gumchsro@61mchs.gov.ru)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы**

**по Родионово-Несветайскому району**

Почтовый адрес: ул. Ленина, 30, сл. Родионово-Несветайская, Родионово-Несветайский район,

Ростовская область, 346580, Телефон: (86340) 30-6-46, E-mail: [73gpn\\_rnd@mail.ru](mailto:73gpn_rnd@mail.ru)

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 25/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  
Родионово-Несветайского района «Барило-Крепинская средняя общеобразовательная  
школа»; Директору МБОУ Родионово-Несветайского района «Барило-Крепинская  
средняя общеобразовательная школа» Астапенко Сергею Александровичу  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки №25 от «27» июля 2022 года в период с «01» августа 2022 г. по «12» августа 2022 г. начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Родионово-Несветайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – Главным государственным инспектором Родионово-Несветайского района по пожарному надзору Марченко Н.В. капитаном внутренней службы, проведена плановая выездная проверка по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Родионово-Несветайского района «Барило-Крепинская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Барило-Крепинская, ул. Ленина, 4, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица – директор МБУК Родионово-Несветайского района «Барило-Крепинская средняя общеобразовательная школа» Астапенко С.А.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479.	01.06.2023	
2.	Не обеспечена в полном объеме исправность и ремонт наружного водопровода противопожарного водоснабжения, находящегося на территории организации – пожарного водоема.	п.48 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	01.06.2023	
3.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещения электрощитовой в соответствии с главой 8 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п.12 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; глава 8 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2023	
4.	Не обозначено направление движения к источнику противопожарного водоснабжения, находящемуся на территории организации (пожарному водоему), указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоположения.	п.48 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	01.06.2023	
5.	При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдаются в полном объеме проектные решения, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации: не защищены системой пожарной сигнализации	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; п. 4.4 СП 486.1311500.2020. Свод	01.06.2023	

<u>помещения столовой.</u>	правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности		
----------------------------	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ Родионово-Несветайского района «Барило-Крепинская средняя общеобразовательная школа» Астапенко Сергей Александрович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



Начальник ОНД и ПР по Родионово-Несветайскому району УНД  
ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области  
Главный государственный инспектор Родионово-Несветайского района по пожарному надзору Марченко Н.В.  
капитан внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

